

ந.க.எண் 212/v/2025

தீயணைப்பு (ம) மீட்புப் பணிகள் நிலையம்

வ.எண் :- 16/2025

கொடைக்கானல்

நாள் :- 22/06/2025

தடையின்மைச் சான்று

பொருள் :- தீயணைப்பு - மீட்புப் பணிகள் துறை. கொடைக்கானல் தீயணைப்பு (ம) மீட்புப் பணிகள் நிலையம், பள்ளிக்கூடத்திற்கு தீ உரிமம் வழங்கிட தடையின்மைச் சான்று வழங்குதல் - குறித்து .

பார்வை :-1) அரசு ஆணை எண்.122 பள்ளிக்கல்வி (2) துறை நாள்: 14.09.2004

2) அரசு ஆணை எண்.123 பள்ளிக்கல்வி (2) துறை நாள்: 14.09.2004

3) தலைமையாசிரியர் பவான்ஸ் காந்தி வித்யாலயாஸ்ரமம்

கொடைக்கானல்

என்பவரிடமிருந்து பெறப்பட்ட விண்ணப்பம் நாள்: 22.06.2025

பார்வையில் காணும் அரசினர் ஆணை மற்றும் விண்ணப்பத்தின்படி கதவு எண் 15/6 கோல்ப் கிலப் ரோடு பாம்பார்புரம் கொடைக்கானல் என்ற முகவரியில் நிறுவப்பட்டுள்ள பவான்ஸ் காந்தி வித்யாலயாஸ்ரமம் பள்ளியினை 22/06/2025 அன்று நிலைய அலுவலர் பா.கோபால் என்பவரால் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இவ்விடத்தில் உள்ள பள்ளிக்கூடத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிட தீயணைப்பு மீட்புப் பணிகள் நோக்கிலிருந்து யாதொரு தடையும் இல்லை.

இத்தடையின்மை சான்று வழங்கிய தேதியில் இருந்து ஒரு வருட காலத்திற்கு மட்டும் செல்லதக்கது

பெறுநர்.

தலைமையாசிரியர்

பவான்ஸ் காந்தி வித்யாலயாஸ்ரமம்

கோல்ப் கிலப் ரோடு பாம்பார்புரம்

கொடைக்கானல்

நகல். மாவட்ட அலுவலர் திண்டுக்கல் மாவட்டம்



இயக்குநர்
22/06/2025
நிலைய அலுவலர்
தீயணைப்பு (ம) மீட்புப் பணிகள் நிலையம்
கொடைக்கானல்-624 101
திண்டுக்கல் மாவட்டம்

Aadhi Engineers

Grade 'A' Electrical Contractor

No.59-Bethani Nagar,
Vilachery Road, Pasumalai Post,
Madurai-625 004.
Whatsapp No.: 97865 70443
Cell No. : 9443370443,9443925703
E-Mail:aadhiengineers@yahoo.com

Date: 25.05.2023

To
M/s.BHARATIYA VIDYA BHAVAN'S GANDI VIDYASHRAM,
Post Box No.9, Golf Club Road,
Kodaikanal - 624 101.

Sub : Electrical Inspection - Checking - Report - Submission - Reg.

Ref : Electrical installation & TNEB SC NO as follow.

TNEB SC No. 05 - 252 - 004 - 52; School Class Room Buildings;

TNEB SC No. 05 - 252 - 004 - 907; New Boys Hostel building.

TNEB SC No. 05 - 252 - 004 - 141; Girls Hostel building;

TNEB SC No. 05 - 252 - 004 - 158; Dining Hall & Kitchen;

* * * * *

With reference to the above, we have inspected the above premises electrical installations on 22.05.2023 and observed following found satisfactory.

01. All the light points and switch boards.
02. All the Fan points and switch boards.
03. All the plug points, switch controls & Earthing of sockets
04. All the Earth pits and the values are as per norms.
05. LDBs & PDBs end terminations checked OK.

Checked By
Er.P.BALASARAVANAN,
C License No.53859;
(Valid Upto 17.06.2026)

For Aadhi Engineers



Proprietor (S.SANKARAVEL)

EA Licence No. 1979

Dated 30-11-1999

Valid up to 11/8/2023.



Dr. Meera Rajkumar
4/7/23

Principal

Bhavan's Gandhi Vidyashram

Kodaikanal - 624 101

Administrative Officer

Bhavan's Gandhi Vidyashram
Kodaikanal.